

9.1.2023

Öljysäiliön poisto rakennustöiden yhteydessä

Järvenpään kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (alkaen 17.7.2014) mukaisesti:

Käytöstä poistetut öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on puhdistettava tarkastusliikkeen toimesta. Sekä säiliöt että puhdistuksessa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Käytöstä poistetut maanalaiset säiliöt on aina kaivettava ylös.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella sortumisvaaran ehkäisemiseksi sekä huolehdittu siitä, ettei putoamisvaaraa säiliöön ole. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.

Kiinteistön haltijan vaihtuessa on haltijan annettava tieto maassa olevasta säiliöstä uudelle haltijalle.

Mikäli maaperässä havaitaan öljyä, siitä on ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Muista!

- Tyhjennys ja puhdistus tulee suorittaa Tukesin hyväksymän tarkastusliikkeen toimesta.
- Öljysäiliön puhdistuksesta ja poistosta on laadittava tarkastuspöytäkirja.
- Kopio tarkastuspöytäkirjasta lähetetään alueen pelastusviranomaiselle.

